

Jean F. Burkholder Administrative Service Center  
205 North Race Street  
Urbana, IL 61801  
[www.usd116.org](http://www.usd116.org)



**Dr. Preston L. Williams Jr.**  
Interim Superintendent

Marzo 26, 2019

A: Padres/Tutores

En conformidad con una nueva ley estatal, hicimos pruebas de plomo en el agua en Agosto 2017. El distrito escolar condujo las pruebas en todas nuestras escuelas primarias (K-5o) (excepto Leal por estar exenta debido al año y alcance de sus renovaciones). Aunque no es requerido por ley, el distrito escolar condujo pruebas del contenido de plomo en los dispositivos de agua en cada escuela de K-5o en Febrero 2019 (excepto Leal por estar exenta debido al año y alcance de sus renovaciones).

Los resultados de las pruebas indicaron que en general, el contenido de plomo en el agua cae dentro de niveles aceptables a lo largo del distrito con cuatro excepciones: cuatro (4) sitios de muestra en Yankee Ridge, dos (2) sitios de muestra en Thomas Paine, y dos (2) sitios de muestra en Dr. Preston L. Williams, Jr., tres (3) sitios de muestra en Wiley.

Específicamente:

- Dos (2) lavabos de aulas en Yankee Ridge
- Dos (2) lavabos de baños de aulas en Yankee Ridge
- Dos (2) fregaderos de cocina en Thomas Paine
- Un (1) lavabo de aula en Dr. Preston L. Williams, Jr.
- Un (1) fregadero de cocina en Dr. Preston L. Williams, Jr.
- Un (1) fregadero de cocina en Wiley
- Dos (2) lavabos de aulas en Wiley

Para abordar estos resultados, el distrito está tomando los siguientes pasos:


- Los lavabos/fregaderos con niveles elevados de plomo han sido cerrados y permanecerán así hasta que los accesorios sean reemplazados y se vuelva a hacer pruebas que sean completamente satisfactorias.
- Aunque no es requerido por ley, el distrito escolar continuará haciendo pruebas y tomando muestras en todos los edificios de escuelas de K-5o (excepto Leal por estar exenta de acuerdo al año y alcance de sus renovaciones).
- Se enviará notificación por escrito, electrónicamente y en la página del Distrito Escolar a padres y familias que se encuentran actualmente en los edificios afectados
- Los resultados se han enviado al Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH)
- El Distrito Escolar de Urbana #116 seguirá las recomendaciones del Departamento de Salud Pública.

El suministro de agua que entra a las escuelas se ha determinado seguro y la única acción que se requiere en este momento es aislar, remover, y reparar ciertas áreas. Para aprender más sobre la exposición ambiental de plomo puede visitar estos sitios web:

- <https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/basic-information-about-lead-drinking-water>
- <https://www.isbe.net/Documents/Sampling-Drinking-Water-Guidance.pdf>

El Distrito Escolar de Urbana #116 está comprometido a proveer un ambiente de aprendizaje sano y ordenado para todos los estudiantes y el personal.

Si tiene preguntas por favor póngase en contacto con el Sr. Matthew Abbatessa, Director de Servicios de Instalaciones, 217-384-3662 o email: [mabbatessa@usd116.org](mailto:mabbatessa@usd116.org)

  
Dr. Preston L. Williams, Jr.  
Superintendente Interino  
Urbana School District #116